

Енергоаудит багатоквартирного будинку

вул. Київська, 77 у Рівному

14

поверхів

34


роки

80

квартир

180

мешканців



силікатна
цегла



Brot
für die Welt



Екоclub

Створено у рамках проекту «Підвищення ефективності споживання енергії у ОСББ», що реалізовує ГО «Екоclub» за підтримки Посольством Франції в Україні регіональної мережі коаліції «Реанімаційний пакет реформ» (РПР), а також у рамках проекту «Зміцнення мережі ГО «Екоnet» за підтримки «Хліба для Світу».

Енергоаудит багатоквартирного будинку

вул. Київська, 77 у Рівному

“Лева частка втрат тепла у будинку відбувається через огорожувальні конструкції (зовнішні стіни).

Втрати в інженерних мережах системи опалення призводять до того, що температура в неопалюваних приміщеннях (горищі та підвалі) вища, а у квартирах — холодно.





Володимир Довбенко

енергоаудитор

Енергоаудит багатоквартирного будинку

вул. Київська, 77 у Рівному


Шляхи втрати енергії



Енергоаудит багатоквартирного будинку

вул. Київська, 77 у Рівному


Результати тепловізійної зйомки



Дефект:

втрата тепла через огорожувальні конструкції (стіни), дерев'яні балкони та вікна. В кутах видно теплові втрати від системи опалення, що свідчить про понаднормові тепловтрати через стіни.

Вирішення: утеплення стін.



Дефект:


втрата тепла через огорожувальні конструкції (стіни), в куті видно теплові втрати від системи опалення, що свідчить про понаднормові тепловтрати через стіни.

Вирішення: утеплення стін.

Енергоаудит багатоквартирного будинку

вул. Київська, 77 у Рівному

Результати тепловізійної зйомки




Дефект:

втрата тепла на куті та в місцях примикання плит балкону.

Вирішення:

утеплення балконної плити та зовнішніх стін.



Дефект:

втрата тепла через вузол примикання віконної конструкції.

Вирішення:

утеплення відкосів.

Енергоаудит багатоквартирного будинку

вул. Київська, 77 у Рівному

Що зміниться, якщо утеплити?

50%

скорочення споживання енергоносіїв,
що дорівнює:

478 927 грн

економії щороку *
на весь будинок

5 980 грн

економії щороку
на 1 квартиру

**Енергоаудит — крок до економії
та перший крок до отримання фінансування
у рамках програми «Енергодім».**

* Розрахунок у цінах 2021 року.

Як отримати кошти від Фонду Енергоефективності у рамках програми «Енергодім»?



1. Провести
енергоаудит.



5. Подати
Заявку №2.



2. Визначити та затвердити
на загальних зборах *
енергоефективні заходи.




6. Забезпечити
виконання будівельно-
монтажних робіт.



3. Подати
Заявку №1.



7. Подати Заявку №4 **
та пройти верифікацію.



4. Розробити
проектно-кошторисну
документацію та провести
її експертизу.



8. Отримати грант
та бажану економію
від енергоефективних
заходів.

* Потрібно не менше 2/3 голосів співвласників.

** Заявка №3 — це корегування проекту через збільшення вартості або зміни технічних рішень (за потреби), подається вкрай рідко за певних умов.